



ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτίριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πληροφορίες: Μ. Μανιδάκη
Τηλ: 2810 393143-Fax: 2810 393408

Αρ. Πρωτ.: 16371
Ηράκλειο 6/10/2014

ΠΡΟΣ : κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση στην υπ'αρ. 15976/29-09-2014 Αναλυτική Διακήρυξη που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού στους χώρους της Σχολής Επιστημών Υγείας (Τμήμα Ιατρικής), στην Βιβλιοθήκη, στα εργαστήρια της Βιολογίας & στο θερμοκήπιο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο πλαίσιο του προχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού στους χώρους της Σχολής Επιστημών Υγείας (Τμήμα Ιατρικής), στην Βιβλιοθήκη, στα εργαστήρια της Βιολογίας & στο θερμοκήπιο του Πανεπιστημίου Κρήτης (15976/29-09-2014 Αναλυτική Διακήρυξη) και σε απάντηση ερωτήματος που τέθηκε, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

- 5) Επιβεβαιώνουμε τη στάθμη θορύβου Έσω και Έξω, σε dB της Διακήρυξης.
- 6) Στην Διακήρυξη αναφέρουμε το EER/COP διότι είναι ασφαλέστερος τρόπος ελέγχου απόδοσης μηχανημάτων κλιματισμού.
- 7) Δεν αποκλείει (η διάταξη-κανονισμός ΕΕ αρ 20b/2012 της 6/3/2012 την οδηγία 2009/125/ΕΚ την ζήτηση των EER/COP.
- 8) Φυσικά τα μηχανήματα που θα προσφέρετε θα είναι σύμφωνα και με την παραπάνω οδηγία σε κλιματική ζώνη Αθήνας που πλησιάζει το Ηράκλειο Κρήτης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ



ΕΥΡΗΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ