

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

Ρέθυμνο 24/07/2018

Αριθ. Πρωτ. 10308

Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :2831077940
FAX :28310 -77960, 77935
EMAIL : karniabouyra@admin.uoc.gr
Ταχ. Κώδικας :74100 Ρέθυμνο

Προς

**Κάθε ενδιαφερόμενο για την προμήθεια και
τοποθέτηση υλικών με σκοπό την υδραυλική
σύνδεση των PV/T πλαϊσίων με το υφιστάμενο
δίκτυο ζεστού νερού χρήσης στο κτήριο του
Ξενία στο Ρέθυμνο (αριθ. Πρόσκλησης 9753)**

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Α) Στο σύστημα συμπεριλαμβάνονται επίσης και **2 δοχεία διαστολής 100 lt**, μέγιστης πίεσης λειτουργίας/θερμοκρασίας **10bar/70° C**, συνδεδεμένα ένα σε κάθε boiler στο ανοικτό κύκλωμα νερού, με αντιδιαβρωτική προστασία στα μέρη που έρχονται σε επαφή με το νερό. Θα είναι πιστοποιημένα κατά 97/23/EG για συσκευές υπό πίεση και η μεμβράνη τους κατά DIN EN 13831. Θα φέρουν σήμανση CE (προσκόμιση πιστοποιητικών).

Β) Για το δοχείο διαστολής 200 lt του κλειστού κυκλώματος αφαιρείται η κάτωθι πρόταση:

«Το σώμα είναι κατασκευασμένο από κράμα ορείχαλκου κατά EN12165.»

Γ) Για το αισθητήριο θερμοκρασίας νερού επαφής:

- αφαιρείται η πρόταση *«Θα έχει σώμα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 1.4571»*

- Ο χρόνος απόκρισης θα είναι **τ 0.5 ≈ 1 λεπτό** και όχι $\tau 0.5 \leq 1.5$ δευτερολέπτων.

Δ) Για το Σωλήνα πολυαμιδίου PA12 η απαίτηση μέγιστης θερμοκρασία λειτουργίας είναι τουλάχιστον **+70° C**.

Από το Τμήμα Προμηθειών

Κυβέλη Καρνιαβούρα