



ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Διοίκησης

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

70013 Ηράκλειο

Τηλ: 2810 393134-Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 11/07/2019

Αρ. Πρωτ: 9038

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης στην προμήθεια 140m καλωδίου σύνδεσης AC και διάταξη προστασίας, με σκοπό την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100KWp του έργου ΕΝΕΔΗ, προϋπολογισμένης δαπάνης 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος βάσει της ΣΑΕ 546 στην οποία εντάχθηκε το έργο 2014ΣΕ54600012 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ» (Υποέργο 3 – Διαμορφώσεις και αναβαθμίσεις κτιρίων: «Διαμορφώσεις και αναβαθμίσεις κτιρίων»).

Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ005121807 2019-06-18 το οποίο εγκρίθηκε με το 19REQ005222976 2019-07-04.

Απόφαση έγκρισης δαπάνης με αρθ. πρωτ. 8576/3-7-2019 ΑΔΑ ΩΠΖΨ469Β7Γ-2Θ7.

- Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που παρατίθενται παρακάτω, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
- Η προμήθεια αποτελεί 1 τμήμα και θα ανατεθεί στο σύνολό της σε έναν ανάδοχο.

Χρόνος παράδοσης: 40 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου** (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412 (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου).
- Φορολογική ενημερότητα**
- Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393134 (Ι. Τσαγκαράκης).

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2810393127 -κ. Χαρ. Κυριακάκη – e mail : kyriakakis@uoc.gr.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προβλέπεται η προμήθεια και η μεταφορά στο Campus Βουτών του καλωδίου σύνδεσης AC, τύπου ΝΥΥ, διατομής 3x120+70 mm² και καλωδίου ΝΥΥ 1x70mm², και μήκους περίπου 70 μέτρων. Η εγκατάστασή των καλωδίων θα γίνει από τον Ανάδοχο που έχει αναλάβει τη συνολική εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου.

Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση της απαιτούμενης διάταξης προστασίας, όπως αυτή προβλέπεται από τον κανονισμό της ΔΕΔΔΗΕ. Το φωτοβολταϊκό σύστημα που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης χρησιμοποιεί υφιστάμενο μετασχηματιστή για την τροφοδότηση των εγκαταστάσεων παραγωγής και κατανάλωσης. Στην προκείμενη περίπτωση επιβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ, η εγκατάσταση Διάταξης Αυτόματου Διακόπτη Διασύνδεσης (ΑΔΔ) στην πλευρά ΧΤ στα ανάντη του Μετρητή. Η διάταξη ΑΔΔ πρέπει να ενσωματώνει κατάλληλο επιτηρητή δικτύου με τις παρακάτω προστασίες:

- Προστασία ορίων τάσης (υπέρταση, υπόταση),
- Προστασία ορίων συχνότητας (υπερσυχνότητα, υποσυχνότητα),
- Προστασία έναντι νησιδοποίησης,
- Προστασία αντινησιδοποίησης με αναγνωρισμένη μέθοδο προστασίας (RoCoF, vector shift κλπ)
- Μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος απόζευξης στα 5 sec.

Η διάταξη ΑΔΔ κατ' ελάχιστο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- Επιτηρητή Δικτύου,
- Διακόπτη Φορτίου με ικανότητα διακοπής ηλεκτρικού φορτίου ίσου με την ονομαστική ισχύ του ΦΒ συστήματος,
- Τηλεχειριζόμενο Διακόπτη, ο οποίος θα ελέγχει την αυτόματη διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού συστήματος με την βοήθεια του Επιτηρητή Δικτύου.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερομένους μέχρι και την **Τρίτη 23/07/2019** και ώρα **13:00** στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/σης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (Κτήριο Διοίκησης Ι).

**Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού,
Υποδομών και Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Κρήτης**

**Παναγιώτης Τσακαλίδης
α.α.**

Ιωάννης Καρακάσης