



Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τεχνική Υπηρεσία

Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κτήριο Διοίκησης Ι
Βούτες Ηρακλείου
Πληροφορίες: Σταύρος Κασωτάκης
Τηλ. 2810 393.126
Φαξ 2810 393.123

Ηράκλειο 8/2/2021

Αρ. πρωτ. 1512/56

Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
(Ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού)

Θέμα: Γενική Διευκρίνιση υπ' αριθμ. 2 στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 1115/1-2-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντιπυρική επάλειψη των ξύλινων τοιχοπετασμάτων του Κλειστού Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στο Ηράκλειο

Σχετ.:

Διευκρινίζεται ότι στα πλαίσια της υπηρεσίας του θέματος, ως επιμετρούμενη επιφάνεια πλήρως αποπερατωμένης εργασίας στις επιφάνειες των ξύλινων τοιχοπετασμάτων για την αποζημίωση του αναδόχου, λαμβάνεται το m^2 ορατής όψεως των ξύλινων τοιχοπετασμάτων, αφαιρουμένων των υφιστάμενων επιφανειών στις οποίες δεν θα εφαρμοστεί αντιπυρική βαφή, όπως είναι για παράδειγμα οι πόρτες, τα παράθυρα, οι εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος κλπ.

Η εφαρμογή βαφής σε επιφάνειες κάθετες στην ορατή όψη των τοιχοπετασμάτων (ακμές ανάμεσα στους πύλεις) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ανηγμένα στην προσφορά.

Ο συντάξας

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός



Ο Διευθ. Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων

Κακουδάκης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός