

## Ενδεικτικό Τμήμα Κάτοψης Ορόφου του Φοιτητικού Κέντρου.

Τα υπάρχοντα φωτιστικά στην αίθουσα του θεάτρου είναι διαστ.Φ200mm, αναρτώμενα από την οροφή και dimmable.

Τα νέα θα είναι LED spot, αναρτώμενο από ιστό διαμέτρου Φ200mm με φωτ.ροή > 1400lm και θα τοποθετηθούν ακριβώς στις ίδιες θέσεις (αναρτώμενα).

Τα υπάρχοντα φωτιστικά στα WC του Φοιτητικού Κέντρου είναι διαστ.60x10cm, για ψευδοροφή λουριδών αλουμινίου και είναι τοποθετημένα σε ζεύγη.

Τα νέα θα είναι LEDpanels, διαστ. 60x30cm, με φωτ.ροή > 1500lm και θα τοποθετηθούν ακριβώς στις ίδιες θέσεις με μικρή τροποποίηση στην ψευδοροφή.

