



23PROC013649970 2023-10-25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Παν/πολη Ρεθύμνου,
Γάλλου
Πληροφ. : Γ. Δουλγεράκης
Τηλ. : 2831 0 77747
Email : doulger@uoc.gr
Ιστοσελίδα : https://www.uoc.gr

Ρέθυμνο: 25.10.2023
Αρ. Γεν. Πρωτ.: 24810

Προς τους οικονομικούς φορείς:

«AIRCLIMA» - ΓΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Μ. ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 33, ΡΕΘΥΜΝΟ
Α.Φ.Μ. : 044260888 - Δ.Ο.Υ. : ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΗΛ. : 2831055555, 6932252598
E-mail: info@airclima.gr

ΔΙΟΔΟΣ ΑΕ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΒΙΒΙ 5, 74133 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΑΦΜ 084279404 –ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΗΛ. 2831052870, E-
MAIL: info@diodosae.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης 23761 /16-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΖΨ6469Β7Γ-ΑΗΨ)
ΑΔΥ 551 (αρ. πρωτ. 24013 /18-10-2023 και ΑΔΑ : 6ΝΠΨ469Β7Γ-0ΤΙ)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αντικείμενο της ανάθεσης αποτελεί η αντικατάσταση κατεστραμμένων παλαιών κλιματιστικών στους χώρους :

Α) Γραμματεία του Τμήματος ΦΚΣ

Β) Αίθουσα Σ1 του Τμήματος ΦΚΣ

Γ) Χώρος του χειρουργείου του Εργαστηρίου Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς του Τμ. Ψυχολογίας.

Θα γίνει δηλαδή, Αποξήλωση μεταφορά απόθεση αρμοδίως, τριών κατεστραμμένων και προμήθεια, τοποθέτηση, νέων κλιματιστικών μηχανήματων, τοίχου διαιρούμενου τύπου (split unit) ονομαστικής Ψυκτικής Απόδοσης 6,0kW τουλάχιστον, ενεργειακής απόδοσης στη ψύξη A++ τουλάχιστον, με συμπιεστή τεχνολογίας inverter, πιστοποιημένα κατά Eurovent που θα φέρουν την σήμανση CE. Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για ψύξη (SEER) θα είναι $\geq 6,40$ και ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης για θέρμανση στην μεσαία ζώνη (SCOP) $\geq 4,10$. Όλα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται και το φύλλο συμμόρφωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **4.836,00€**, συμ/νου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης του Οικονομικού Έτους 2023 από τον παρακάτω ΚΑΕ 7112.

(Cρν : 42512200-0 | Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου).

Χρόνος παράδοσης : Εντός **σαράντα πέντε (45)** ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Απόφαση έγκρισης δαπάνης με αρ. πρωτ. 23761/16-10-2023 και ΑΔΑ : 9ΖΨ6469Β7Γ-ΑΗΨ.

Εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ - 23REQ013611572 2023-10-19.

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα αποστέλλονται εντύπως στο Γενικό Πρωτόκολλο του Π.Κ. μέχρι και την Παρασκευή 03/11/2023 και ώρα 12:00, με την ένδειξη:

Για πρόσκληση υποβολής προσφοράς με αριθμό πρωτ. 24810/25-10-2023

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισμένη δαπάνη.

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3α του Ν. 4412/2016.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΝΑΘΕΣΗ

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από έρευνα αγοράς και λήψη δύο προσφορών, ή εναλλακτικά με τη διαδικασία της τελευταίας παραγράφου της περίπτωσης «Β. Για ποσά από 2.500€ - 5.000€ πλέον ΦΠΑ» της υπ. αρ. 31018/09.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΜ3Β469Β7Γ-Π6Π) απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων.

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου για τις ανάγκες τριών χώρων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο αφού προηγηθεί η αποξήλωση των κατεστραμμένων. Συγκεκριμένα θα γίνει αντικατάσταση κατεστραμμένων παλαιών κλιματιστικών στους χώρους :

Α) Γραμματεία του Τμήματος ΦΚΣ

Β) Αίθουσα Σ1 του Τμήματος ΦΚΣ

Γ) Χώρος του χειρουργείου του Εργαστηρίου Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς του Τμ. Ψυχολογίας.

Και τα τρία κλιματιστικά μηχανήματα θα είναι επίτοιχα διαιρούμενου τύπου (split unit) ονομαστικής Ψυκτικής Απόδοσης 6,0kW τουλάχιστον, ενεργειακής απόδοσης στη ψύξη A++ τουλάχιστον, με συμπιεστή τεχνολογίας **inverter**, πιστοποιημένα κατά **Eurovent** και θα φέρουν την σήμανση **CE**. Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για ψύξη (**SEER**) θα είναι $\geq 6,40$ και ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης για θέρμανση στην μεσαία ζώνη (**SCOP**) $\geq 4,10$. **(Επισυνάπτεται φύλλο συμμόρφωσης)**

Αποκλίσεις στην αιτούμενη ψυκτική ισχύ (**σε kW**) των προσφερόμενων συσκευών γίνονται αποδέκτες έως και -3% επί της ψυκτικής ισχύος (**1kW=3.412,142 BTU/h**). Αποκλίσεις κάτω του ορίου του -3% θεωρούνται απαράδεκτες. Μεγαλύτερες αποδόσεις είναι αποδεκτές. Οι συσκευές θα διαθέτουν θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ και ψυκτικό υγρό **R32** ή **R410A**.

Η ηλεκτρική παροχή των εγκαταστάσεων των νέων μονάδων κλιματισμού (μονοφ.) θα είναι διακριτή ανά εγκατάσταση (όχι μέσω γραμμών τροφοδοσίας ρευματοδοτών τύπου σούκο) και θα ασφαρίζεται απευθείας στον πλησιέστερο ηλεκτρικό πίνακα. Όλα τα όργανα ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθούν για την ασφάλιση στους ηλεκτρικούς πίνακες θα είναι χαρακτηριστικής Κ (10Α, 16Α, 20Α κλπ). Η ηλεκτρική παροχή των μονάδων, θα γίνει μέσω καλωδίου ονομαστικής διατομής αναλόγως της ισχύος και όχι μικρότερη από 3Χ2,5mm².

Επειδή απαιτείται η αντικατάσταση των παλαιών μονάδων κλιματισμού με νέες, θα αποξηλωθεί με προσοχή η παλαιά εγκατάσταση (εσωτερική/εξωτερική μονάδα, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, κλπ.) και είτε α) θα απομακρυνθεί από το Πανεπιστήμιο με δαπάνη του αναδόχου, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, είτε β) θα μεταφερθεί σε χώρο όπου θα υποδείξει η Υπηρεσία για χρήση και κάλυψη αναγκών σε ανταλλακτικά του Πανεπιστημίου. Το κόστος αυτό βαρύνει τον Ανάδοχο.

Ομοίως βαρύνουν τον ανάδοχο και οι εργασίες αποκατάστασης των οικοδομικών στοιχείων που ενδεχομένως προκύψουν.

Εφόσον η υπάρχουσα ηλεκτρική παροχή των προς αντικατάσταση παλαιών μονάδων κλιματισμού:

1) δεν είναι διακριτή (απευθείας γραμμή στον πλησιέστερο ηλεκτρικό πίνακα) ή και
2) στερείται των απαιτούμενων χαρακτηριστικών για την τροφοδοσία της νέας μονάδας, (ονομαστική διατομή καλωδιώσεων, ονομαστική ένταση οργάνων ασφαλείας κλπ.), τότε θα αποξηλωθεί και θα εγκατασταθεί νέα παροχική γραμμή που θα οδεύσει και ασφαλιστεί στον πλησιέστερο ηλεκτρικό πίνακα.

Όλες οι οδεύσεις στα ορατά σημεία θα τοποθετούνται εντός επίτοιχου πλαστικού καναλιού κατάλληλων διαστάσεων και χρώματος, για βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος. Τα πλαστικά κανάλια θα εγκατασταθούν πλήρη με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροεξαρτήματα (στηρίγματα, γωνιές, καμπύλες, κλπ) όπου απαιτηθεί.

Θα δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε, σε καμία περίπτωση, οι οδεύσεις των καλωδιώσεων να μην διέρχονται στο ίδιο κανάλι ή κοντά σε καλωδιώσεις ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνία/data) τόσο για την αποφυγή παρεμβολών όσο και για την ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται στα δίκτυα ασθενών ρευμάτων.

Εάν απαιτηθεί προέκταση καλωδίου ή οποιοδήποτε άλλο υλικό και εργασία για την λειτουργία των μονάδων, θα γίνει με δαπάνη του αναδόχου. Στις τιμές έχουν υπολογιστεί και περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, επιπλέον μέτρα σωληνώσεων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό και οι απαιτούμενες εργασίες τους.

Όλες οι σωληνώσεις διασύνδεσης της εσωτερικής μονάδας με την εξωτερική μονάδα θα είναι μονωμένες με συνθετικό υλικό, τύπου "Armaflex" πάχους όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Με διέλευση σε εσωτερικούς χώρους		Με διέλευση σε εξωτερικούς χώρους	
Διάμετρος σωλήνα	Πάχος μόνωσης	Διάμετρος σωλήνα	Πάχος μόνωσης
Για σωληνώσεις εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού			
από ½" έως ¾"	9 mm	από ½" έως 2"	19 mm
από 1" έως 1½"	11 mm	από 2" έως 4"	21 mm
από 2" έως 3"	13 mm	μεγαλύτερη από 4"	25 mm
μεγαλύτερη από 3"	19 mm		

Για όλες τις αποχετεύσεις των συμπυκνωμάτων των εξωτερικών μονάδων θα χρησιμοποιηθεί εύκαμπτος σπирάλ πλαστικός σωλήνας κατάλληλης διατομής ο οποίος θα φθάνει στην στάθμη του εδάφους (ή τον αγωγό όμβριων ή σιφώνι δαπέδου), ανεξαρτήτως ύψους/θέσεως της συσκευής.

Οι εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν εξωτερικά των κτιρίων ή στα δώματα, όσο το δυνατό λιγότερο εμφανή, σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή. Θα στηρίζονται με διαμπερείς ντίζες ή ούπατ, ανάλογα με την περίπτωση. Τονίζεται ότι στις τιμές ανά ομάδα περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, εργασίες, υλικά και μικρουλικά για μήκη σωληνώσεων μεγαλύτερα των 3 μέτρων.

Η προθεσμία παράδοσης και εγκατάστασης των εν λόγω ειδών ορίζεται σε **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τους ορούς συμμετοχής που **επί ποινή αποκλεισμού** παρατίθενται και εξειδικεύονται παρακάτω:

- Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες τους.

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει:

Υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται **επί ποινή αποκλεισμού** ότι:

- 1) Αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσης
- 2) Η προσφορά τους αφορά το σύνολο των κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου,
- 3) Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα έχουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις που αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή (EUROVENT, ISO, CE),
- 4) Το εργοστάσιο κατασκευής θα φέρει πιστοποίηση ISO 9001 & ISO 14001,
- 5) Τα προσφερόμενα μηχανήματα καλύπτουν πλήρως το σύνολο των απαιτούμενων Τεχνικών Προδιαγραφών,
- 6) Τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει είναι αληθή,
- 7) Προσφέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών για το συμπιεστή και δύο (2) ετών για τα υπόλοιπα μέρη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων περιοδικών συντηρήσεων, των αποκαταστάσεων βλαβών, των απαιτούμενων υλικών αναλωσίμων και μη) και των εργασιών για το σκοπό αυτό.
- 8) βεβαιώνεται η νομιμότητα και η καταλληλότητα του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει αμέριστα την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού
- 9) Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και ποινικό μητρώο, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας.

• Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος να είναι ΠΕ Μηχανικός ή ΤΕ Μηχανικός ή Εργοδηγός, έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς (τηλ. Επικοινωνίας 6972838597, 2831077747).

• Εγγυήσεις

Α) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς

• με συμπληρωμένο επί ποινή αποκλεισμού το φύλλο συμμόρφωσης που επισυνάπτεται προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που παραπέμπουν στις απαντήσεις, (πιστοποιητικά, άδειες, τεχνικά φυλλάδια κ.λπ.)

Υποφάκελο οικονομικής προσφοράς

με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ όπου περιλαμβάνεται επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται συνημμένο στο τέλος του παρόντος.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Ο ανάδοχος θα καταθέσει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (EUROVENT, ISO, CE) για τα μηχανήματα τα οποία προσφέρει και πριν την υπογραφή της σύμβασης.
- Οι απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές/ Χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τεχνικών εγχειριδίων των προσφερόμενων μηχανημάτων και πριν την υπογραφή της σύμβασης.
- Τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, επωνύμων & αξιόπιστων κατασκευαστών.
- Τα συνεργεία τα οποία θα προβαίνουν στις εργασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τα αναγραφόμενα στο Π.Δ. 1/08-01-2013 και ΕΚ 2067/2015. Περαιτέρω οι εργασίες που αφορούν την ανάκτηση και τη διακίνηση των ψυκτικών ρευστών, θα πρέπει να εκτελούνται από πιστοποιημένο Μηχανικό (Π.Ε./Τ.Ε.) ή Εργοδηγό Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, ο οποίος θα εκδίδει και τα απαιτούμενα, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, έγγραφα. Αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των απαραίτητων αδειών/πιστοποιητικών των μελών των συνεργείων και πριν την υπογραφή της σύμβασης.
- Τονίζεται ότι το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει χώρο αποθήκευσης για τα ανωτέρω κλιματιστικά μηχανήματα, συνεπώς ο ανάδοχος θα πρέπει να τα έχει σε δικό του χώρο αποθήκευσης, καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας.

- Όπου και όταν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συλλέξει τα τυχόν εναπομείναντα ψυκτικά ρευστά των κλιματιστικών μηχανημάτων σε δικές του κατάλληλες φιάλες συλλογής και να τα απομακρύνει με δική του ευθύνη και έξοδα, εκτός Πανεπιστημίου (επί τόπου συλλογή / αποθήκευση & μεταφορά / απομάκρυνση των ελεγχόμενων ουσιών). Στην περίπτωση όπου δεν βρεθεί καθόλου ψυκτικό ρευστό σε κάποιο μηχανήμα ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία σχετική βεβαίωση μη εύρεσης ψυκτικού ρευστού.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τις ελεγχόμενες ουσίες σε αδειοδοτημένο αποδέκτη/εταιρεία επικίνδυνων αποβλήτων και να προβεί σε έκδοση βεβαίωσης/πιστοποιητικού για νόμιμη διάθεση των ελεγχόμενων ουσιών την οποία και θα καταθέσει στην Υπηρεσία.
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με το πέρας των εργασιών εγκατάστασης να προβεί σε εκκίνηση των κλιματιστικών μονάδων, ρύθμιση και παράδοση τους στους χρήστες σε πλήρη λειτουργία.
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τον χρόνο της εγγύησης, στην περιοχή του Ρεθύμνου. Αυτή η υποστήριξη θα πρέπει να αφορά τακτική συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών, απαιτούμενα υλικά/μικρούλικά και εργασίες, ενώ η ανταπόκρισή του, θα πρέπει να είναι της τάξης της μιας εργάσιμης ημέρας από τη γνωστοποίηση του προβλήματος.
- Τα ανωτέρω θα παραδοθούν πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία, περιλαμβάνουν, δε, κάθε εργασία, αποξηλώσεις και απομάκρυνση των υπαρχόντων μονάδων, σωληνώσεις (και επιπλέον μήκη), πλήρωση με ψυκτικό υγρό, καλωδιώσεις, όργανα ασφάλισης στους ηλεκτρικούς πίνακες, μεταφορές, γερανοί, ικριώματα, υλικά και μικρούλικά που απαιτούνται, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά.
- Οι μονάδες θα συνοδεύονται και από τα τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής κατά προτίμηση στα ελληνικά. Από τα τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) αυτά πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων μηχανημάτων.
- Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις βλάβης των εγκαταστάσεων λόγω εσφαλμένου εκ μέρους του χειρισμού ή λειτουργίας ή συντήρησης των και είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει πλήρως με δική του δαπάνη (εργασία, υλικά, μικρούλικά κ.λπ.).
- Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ειδικών κανονισμών και με έγκριση της επίβλεψης.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει τους χώρους εργασίας καθαρούς απαλλαγμένους από απορρίμματα με δικές του φροντίδες και δαπάνες, τα δε άχρηστα υλικά να τα μεταφέρει εκτός Πανεπιστημίου με δικές του φροντίδες και δαπάνες του.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των ειδών σε πλήρη λειτουργία θα γίνει το αργότερο **εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΕΙΔΗ

Τα είδη θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στους χώρους που θα τοποθετηθούν.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

Τα είδη και οι εργασίες παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα-ες για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη/εργασίες που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά θα είναι ενιαία και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών. Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Π.Κ. ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος.

Ο Συντάκτης

Γεώργιος Δουλγεράκης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.



23PROC013649970 2023-10-25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλου

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του /Της
Δ/σηαριθμ..... Τ.Κ..... Πόλη/Νομός.....

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ					
α/α	Είδος / Περιγραφή υλικών	Μον. Μέτρ.	Ποσ.	Τιμή Μονάδ.	Κόστος (€)
1	Κλιματιστικά μηχανήματα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές πλήρως τοποθετημένα σε λειτουργία συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αποξήλωσης μεταφοράς απόθεσης κ.λ.π.	ΤΜΧ	3		
	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				
	ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%				

Ο/Η Προσφέρων/ουσα
Ημερομηνία/...../.....